




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W HRUBIESZOWIE

22-500 Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej  
Dywizji Piechoty AK 6  
tel. 84 696 50-10; 84 696 41-51,  
fax 84 696 32-00  
e-mail: psse.hrubieszow@sanepid.gov.pl

Hrubieszów, dnia 02 sierpnia 2023 r.



ONS.HK.903.1.99.2023

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
w Hrubieszowie  
ul. Krucza 20  
22-500 Hrubieszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych zgodnie z harmonogramem w dniu 25.07.2023 r., nr 49.H.2023 oraz sprawozdaniem z badań wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu nr L.9052.1.1.212.2023 z dnia 31.07.2023 r., stwierdza, że próbki wody pobrane w dniu 25.07.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hrubieszów z punktów zgodności :

- Hrubieszów, ul. Gródecka 36, Komenda PPSP -kran w łazience wysoki parter - kod próbki 429/212/NW/23 w zakresie parametrów grupy A i entrokoków,
  - Hrubieszów, ul. Grabowiecka 25b, sklep spożywczy, kran na zapleczu sklepu - kod próbki 430/212/NW/23 w zakresie dodatkowej mikrobiologii parametrów grupy B,
- odpowiadają w badanych zakresach przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Hrubieszowie

KIEROWNIK  
Oddziału Laboratoryjnego  
mgr inż. Dorota Woźniak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Miasta Hrubieszowa,
3. A/a  
A.M.